

Il report illustrativo è l'esempio di una sala compressori la cui producibilità è di circa 300 m<sup>3</sup>/min:

<b>Kwh/m<sup>3</sup></b>	0,122
<b>Kwh costo</b>	€ 0,14
<b>h/anno</b>	8760
<b>1 m<sup>3</sup> costo</b>	€ 0,017

<b>m<sup>3</sup> anno</b>	3.017.295,95
<b>€ anno</b>	€ 51.535,41

STRUMENTO ExtUS1(ST-Ht) (STATIC)

N°	DATA/TIME	AREA	PERDITA	FOTO DI RIFERIMENTO	BAR	RMS (dBμV)	lt/h	€/ANNO
1	03/08/2017 09:32	ACC. - MOTORI IMPIANTO FUMI	ELETTROVALVOLA	3645	7	47,1	2526	€ 377,90
2	03/08/2017 09:40	ACC. - MOTORI IMPIANTO FUMI	ELETTROVALVOLA	3646	7	60,8	5558	€ 831,54
3	03/08/2017 09:45	ACC. - MOTORI IMPIANTO FUMI	ELETTROVALVOLA	3647	7	46,8	2483	€ 371,43
4	03/08/2017 09:52	IMP FUMI - 1° PIANO	ELETTROVALVOLA	3648	7	37,2	1429	€ 213,74
5	03/08/2017 09:55	IMP FUMI - 1° PIANO	ATTACCO RILSAN SU PISTOLA	3649	7	66,3	7628	€ 1.141,25
6	03/08/2017 09:57	IMP FUMI - 1° PIANO	ATTACCO RILSAN SU PISTOLA	3650	7	55,4	4073	€ 609,37
7	03/08/2017 09:59	IMP FUMI - 1° PIANO	BOCCHETTONE 3 PZ	3651	7	40,1	1688	€ 252,57
8	03/08/2017 10:04	IMP FUMI - 1° PIANO	ELETTROVALVOLA	3652	7	45,2	2264	€ 338,75
9	03/08/2017 10:05	IMP FUMI - 1° PIANO	ELETTROVALVOLA	3653	7	31,2	1011	€ 151,32
10	03/08/2017 10:07	IMP FUMI - 1° PIANO	ELETTROVALVOLA	3654	7	41,8	1862	€ 278,54
11	03/08/2017 10:14	IMP FUMI - 2° PIANO	PISTONE	3655	7	40,6	1737	€ 259,95
12	03/08/2017 10:17	IMP FUMI - 2° PIANO	ELETTROVALVOLA	3659	7	43,7	2077	€ 310,73
13	03/08/2017 10:20	IMP FUMI - 2° PIANO	PISTONE	3660	7	30,2	955	€ 142,85
14	03/08/2017 10:22	IMP FUMI - 2° PIANO	PISTONE	3661	7	50,0	2985	€ 446,56
15	03/08/2017 10:22	IMP FUMI - 2° PIANO	PISTONE	3662	7	45,9	2357	€ 352,68
16	03/08/2017 10:29	IMP FUMI - 2° PIANO	RACCORDO VALVOLA	3663	7	55,4	4073	€ 609,37
17	03/08/2017 10:44	IMP FUMI - CARBONE	TURBO RILSAN	3664	7	77,9	14873	€ 2.225,27
18	03/08/2017 11:45	RAMPE KT - ACC	ELETTROVALVOLA	3665	7	39,4	1621	€ 242,60

